

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84, тел. 8(343)346-10-54, oitp-undso@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-000-2022/0185пс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник,

2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №186
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по
пожарному надзору Теплова Дмитрия Александровича № 66-000-2022/0184пс от 21.02.2022 года

в период с "25" февраля 2022 г. по "11" марта 2022 г.

Киселёвым Георгием Александровичем - инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району МО
«город Екатеринбург» ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено

внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада электропровода шлейфов пожарной сигнализации выполнены из горючих материалов (согласно протоколу испытания № 12п от 08.02.2021 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	ППРФ №1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п.54, ГОСТ 3156-2012 г., табл. 2	26.12.2022 г.	
2.	В помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф 1.1. допускается применение материалов для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, документы не предоставлены (за исключением групп №7, 2, 3; помещений физкультурного и музыкального залов).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 134	26.12.2022 г.	

	<p>срок эксплуатации системы противопожарной защиты объекта более 10 лет. Комиссионное техническое освидетельствование не проводилось. Документы не предоставлены (согласно протоколу испытания № 11п от 08.02.2021 г. по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации).</p>	<p>ППРФ № 1479 от 16.09.2021 г. года ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; РД 78.145-93 п. 1.1</p>	<p>26.12.2022 г.</p>	
<p>4.</p>	<p>звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в спальнях помещений: группа №3 2 этажа (уровень звука постоянного шума – 45,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 47,3 дБА), группа № 2 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 47,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 48,3 дБА), группа № 4 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 45,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 46,6 дБА), группа № 6 2 этаж (уровень звука постоянного шума – 45,7 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 47,2 дБА), группа № 8 1 этаж (уровень звука постоянного шума –</p>	<p>ППРФ № 1479 от 16.09.2020 года ППР в РФ п.54, СП 3.13130.2009 п. 4.2</p>	<p>26.12.2022 г.</p>	

<p>сигналами СОУЭ – 57,3 дБА), группа № 9 1 этаж (уровень звука постоянного шума – 46,2 дБА; уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 50,8 дБА) (согласно протоколу испытания № 12п от 08.02.2021 г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акту обследования автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения от 11.01.2021 г.).</p>		
--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Инспектор ОНД и ПР
по Железнодорожному району
МО «город Екатеринбург»
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
Киселёв Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица

(лиц), руководителя группы инспекторов органа

государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6CC6958D05B97478B0BEABFCE0B993F6C9A
 Владелец: Киселёв Георгий Александрович
 Действителен с 01.09.2021 по 01.12.2022

 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307136

Владелец Тонкова Юлия Владимировна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023